

Waganiec, 21-04-2009

ZP.341-1/5/09

dot. przetargu „Rozbudowa istniejącego budynku zajęć praktyczno – technicznych z jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole dwu oddziałowe w Zbrachlinie Nowym”

W związku z zapytaniem : „Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między projektem a przedmiarem.

Nie ujęto:

1. Zasilania tablicy R – kabel YKY 5 x 10 – jaka długość?
2. Gniazda R 14 i Data 2 + 2 szt, oraz przewody do nich
3. Oprawy awaryjne 9 szt.
4. Połączenia wyrównawcze
5. Pomiary izolacji i ochrony przeciwporażeniowej”

Odpowiedź:


Przedmiar robót zgodnie z zapisami SIWZ rozdział III Przedmiot zamówienia pkt 3 „należy traktować jako materiał pomocniczy” w związku, z czym należy uwzględnić w ryczałtowej cenie ofertowej:

Kabel za YKY 5 x 10 mm² długość 80 mb w tym ułożenie w gruncie 70 mb oraz gniazda R 14 i Data 2 + 2 szt. oraz przewody do nich, oprawy awaryjne 9 szt., połączenia wyrównawcze, pomiary izolacji i ochrony przeciwporażeniowej.

Otrzymują:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wagańcu
2. A/a

P.C.

Z up. W Ó J T A

Maj. Inż. Edward Mielon
Z-ca Wójta Gminy