



**URZĄD GMINY w WAGAŃCU**  
87-731 Waganiec, ul. Dworcowa 11  
powiat aleksandrowski  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. 54-283 00 44, fax 54-283 06 40  
NIP 891-12-90-314  
ZP.341-1/3/2010



Waganiec, dnia 16.03.2010 r.

**Biuletyn Informacji Publicznej  
Urzędu Gminy w Wagańcu  
ul. Dworcowa 11  
87-731 Waganiec**

**W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami w dniu 11.03.2010 roku, dotyczącymi SIWZ do przetargu nieograniczonego pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Wójtówka, Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin” współfinansowanego ze środków PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 w ramach działania PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ, udzielamy zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) poniższych wyjaśnień:**

**Pytanie 1.**

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

**Pytanie 2.**

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od Wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

**Odpowiedź na pytanie 1:**


Wymienione w specyfikacji wyroby budowlane winny spełniać wymagania z Polskich Norm, a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Tak, od wykonawcy robót wymagane jest oświadczenie, że stosowane materiały posiadają oznaczenie zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi.

Z up. W Ó J T A  
mgr inż. Edward Musiał  
Z-ca Wójta Gminy



Do wiadomości:

1. [www.bip.ugwaganiec.pl](http://www.bip.ugwaganiec.pl),
2. Tablica ogłoszeń,
3. A/a.

AB