

Waganiec, dnia 29.04.2011 r.

ZP.271.5.3.2011

**Do wszystkich uczestników postępowania**

*W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami w dniu 21 kwietnia 2011 roku, dotyczącymi SIWZ do przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec”, udzielamy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami) poniższych wyjaśnień:*

**Pytanie 1.**

Jak należy odczytać paragraf 2 projektu umowy w przypadku jeżeli w przetargu weźmie udział producent oczyszczalni spełniających wymagania zawarte w SIWZ. Czy Zamawiający po wybraniu wykonawcy produkującego oczyszczalnię spełniające wymagania może wymagać zamontowania oczyszczalni równoważnych innego producenta?

**Pytanie 2.**

W paragrafie 4 punkt 9 – jak należy rozumieć „z zapewnieniem uzyskania odpowiedniego efektu ekologicznego”. W oczyszczalni drenażowych nie pobiera się próbek do badań.

**Pytanie 3.**

W paragrafie 4 punkt 11 – słowo przedłożenie, jak należy go rozumieć. Geodeta dokonuje inwentaryzacji i przekazuje do naniesienia na mapy działek.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Nie, Zamawiający nie będzie wymagał zamontowania oczyszczalni równoważnych innego producenta.

### ***Odpowiedź na pytanie 2:***

Efekt ekologiczny zostanie uzyskany po wybudowaniu poszczególnych oczyszczalni ścieków i wyłączeniu z eksploatacji zbiorników bezodpływowych (szamb).


Przydomowe oczyszczalnie ścieków z rozsąceniem do gruntu jako służące zaspakajaniu potrzeb własnych gospodarstw domowych oraz gospodarstw rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód (art.36 ust. 2 Prawa Wodnego, Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 ze zm.) nie wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, w którym ustala się parametry ścieków wprowadzanych do wód oraz częstotliwość pobierania prób do badania, dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń.

Zgodnie z §11 ust. 5 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. Nr 137, poz. 984) - ścieki bytowe mogą być wprowadzane do ziemi w granicach stanowiących własność wprowadzającego, jeżeli BZT<sub>5</sub> ścieków dopływających jest zredukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%.

Warunki te powinna spełniać zaproponowana przez wykonawcę oczyszczalnia ścieków..

### ***Odpowiedź na pytanie 3:***

W paragrafie 4 pkt. 11 słowo „przedłożenie” należy rozumieć jako dostarczenie do Zamawiającego kopii mapy - po dokonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

  
WÓJT  
mgr Piotr Marciniak

Do wiadomości:

1. [www.bip.ugwaganiec.pl](http://www.bip.ugwaganiec.pl),
2. Tablica ogłoszeń,
3. A/a.

AB