

Waganiec, dnia 04.04.2012 r.

ZP.271.01.02.2012

Do wszystkich uczestników postępowania

*W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami w dniu 04 kwietnia 2012 roku, dotyczącymi SIWZ do przetargu nieograniczonego pn. **Zaprojektowanie 45 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenie gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015”, podprojekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec” do realizacji w 2012 roku**, udzielamy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami) poniższych wyjaśnień:*

Pytanie nr 1.

Czy na przedmiotowym obszarze występują obszary chronione, obszary Natura 2000?

Odpowiedź:

Tak, obszar chroniony występuje w obrębie nr 20 Wólne (1 oczyszczalnia przydomowa) – na działce nr 72/1.

Pytanie nr 2.

Czy na przedmiotowy zakres konieczne jest wykonanie map do celów projektowych, czy wystarczające będzie opracowanie projektu na mapach sytuacyjno wysokościowych dostępnych w zasobach geodezyjnych?

Odpowiedź:

Konieczne jest wykonanie map do celów projektowych.

Pytanie nr 3.

Jaka ilość przydomowych oczyszczalni będzie wymagać pozwolenia na budowę, a jaka tylko zgłoszenia?

Odpowiedź:


Według Zamawiającego przepustowość pojedynczych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekracza 7,50 m³ na dobę.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie naziemnych oczyszczalni przydomowych w technologii osadu czynnego typu SBR z suszarkami osadu i podziemnym zbiornikiem retencyjnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania naziemnych oczyszczalni przydomowych w technologii osadu czynnego typu SBR z suszarkami osadu i podziemnym zbiornikiem retencyjnym.


Zap. WÓJTA
mgr inż. Edward Musiał
Zca. Gminy

Do wiadomości:

1. www.bip.ugwaganiec.pl,
2. Tablica ogłoszeń,
3. A/a.

AB