

Waganiec, 24.04.2012 r.

**Gmina Waganiec**  
**ul. Dworcowa 11**  
**87-731 Waganiec,**

### **Warunki techniczne**

dla planowanej inwestycji „Przebudowa sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Waganiec”

1. Wpięcia przebudowywanej sieci wodociągowej dokonać z istniejącej sieci wodociągowej PCV śr. 110mm w miejscu lokalizacji hydrantu na dz. nr13/3 w obrębie Waganiec oraz z drugiej strony na dz. nr 30/1 , obręb Waganiec,
2. Sieć przebudowywaną o średnicy 110mm układać w jednym wykopie z istniejącą siecią,
3. Zastosować rury wodociągowe PCV PN 10,
4. Dokonać przepięcia istniejących przyłączy,
5. Przebudować hydranty – lokalizując je zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,
6. W miejscach wpięcia sieci wodociągowej zamontować zasuwę.

Otrzymują:

1. Adresat,
  2. A/a.
- WM

**Z UP W OSTA**  
*mgr inż. Edward Mustaf*  
**Z-ca Wójta Gminy**