



spadek	1,5-2,0 ‰	Desdnik 3000	1,00‰	0,50‰
materiał, średnica	PCV 160	PCV 110		rura drenazowa perforowana 5 x PCV 110
odległość [m]	15,0	7,00		16,0000

Obiekt	Przydomowa oczyszczalnia ścieków Walerian Sobczak, Izabela Sobczak Sierzechowo 57, Dz.nr.181/4 gm. Waganiec			skala 1:100
Tytuł	Rozwinięcie instalacji			rys. nr 2
rysunku	imię i nazwisko ANDRZEJ MIAZEK			
	data VII.2012			
Projektant	UA-V-7342-5/85/94 WK			podpis