



| | | | | |
|--------------------|-----------|--------------|---------|--|
| spadek | 1,5-2,0 ‰ | 1,0% | | 0,5% |
| materiał, średnica | PCV 160 | Desdnik 2500 | PCV 110 | PE 32 |
| odległość (m) | 7,00 | 2,500 | 2,00 | 3,00 |
| | | | | rura drenazowa perforowana 3 x PCV 110 |
| | | | | 20,0 |

| | | | | |
|------------|--|--|------------------|----------------|
| Obiekt | Przydomowa oczyszczalnia ścieków Tokarski Zbigniew, Tokarska Teresa Brudnowo 11, Dział nr. 131/1, gm. Wągarńce | | | skala 1:100 |
| Tytuł | Rozwinięcie instalacji | | | rys. nr 2 |
| rysunku | imię i nazwisko ANDRZEJ MIAZEK | | data VII.2012 | |
| Projektant | UA-V-7342-5/85/94 WK | | | podpis |