

Waganiec 26.05.2008r.

ZW 0152/72/08/ZP1/2008

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Waganiec


Dotyczy: postępowanie ZP1/2008; CPV-45.23.31.42-6.

W dniu 26 maja 2008 r. oferent „zainteresowany udziałem w postępowaniu przetargowym ZP1/2008; CPV-45.23.31.42-6 („Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych ...”), zwrócił się z następującym zapytaniem dotyczącym SIWZ:

1. Jakim rodzajem gysu i jaką frakcją Zamawiający przewiduje zrealizowanie poszczególnych części przetargu (przede wszystkim jakim rodzajem gysu i jaką frakcją Zamawiający przewiduje zrealizowanie powierzchniowego utrwalania przy pomocy grysów i emulsji asfaltowej jedna warstwa).

Odpowiedź:

Grys bazaltowy, frakcja 2-5 mm.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Kuczyński', written in a cursive style.