2 4 MAR. 2023

SEKRETARIAT
GMINA WAGANIEC
WPŁYNĘŁO: 24. 03. 2023
Nr IK.2822/2023
podpis

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

NHŚ.072.13.2023

Aleksandrów Kuj., dn. 2023 -03- 15
Egz. nr 1

WÓJT GMINY
Waganiec
ul. Dworcowa 11
87-731 WAGANIEC

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DLA GMINY WAGANIEC ZA ROK 2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim na podstawie § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017 poz. 2294*), dokonał oceny obszarowej jakości wody produkowanej na terenie gminy Waganiec za rok 2022.

Woda dostarczana w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności w gminie Waganiec jest pozyskiwana z ujęć podziemnych w Starym Zbrachlinie i Arianach.

W roku 2022, na terenie gminy Waganiec nadzorem sanitarnym objęto **1 wodociąg** prowadzący zbiorowe zaopatrzenie w wodę, **o produkcji wody wynoszącej średnio: ujęcie wody w Starym Zbrachlinie – 382 m^3/d oraz ujęcie wody w Arianach – 306 m^3/d, zaopatrujący ok. 4288 mieszkańców.**

Technologia uzdatniania wody pobieranej z ww. ujęć w większości polega na jej napowietrzaniu w aeratorze oraz filtracji na filtrach, w których następuje redukcja związków żelaza i manganu. Woda uzdatniona kierowana jest do zbiorników retencyjnych, z których zestawem pompowym tłoczona jest do sieci zewnętrznej.

Tylko w sporadycznych przypadkach woda poddawana jest procesowi dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu (np. przy awariach itp.).

Do badań laboratoryjnych, w ramach nadzoru sanitarnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim pobrał **3 próbki wody przeznaczonej do spożycia**.