

GMINA WAGANIEC

87-781 Waganiec, ul. Dworcowa 11

tel. 54 283 00 44, fax 54 283 06 40

REGON:910866459 NIP:891-15-53-245

Waganiec, dnia 11.07.2012 r.

ZP.271.03.13.2012

Do wszystkich uczestników postępowania

*Zamawiający informuje, że w dniu 10 lipca 2012 roku wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego pn. **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie i Sieci Wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie.***

Pytanie nr 1:

W układzie technologicznym uzdatniania wody występować będzie deficyt tlenowy na drugim stopniu filtracji, wpływający niekorzystnie na rozwój bakterii odpowiedzialnych za usuwanie z wody jonu amonowego oraz utlenianie manganu. Naszym zdaniem należy zastosować dodatkowo drugi stopień aeracji wody. Prosimy o wyjaśnienie.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i armatury równoważnej, w tym przepustnic sterowanych pneumatycznie, sterowanych poprzez wyspę zaworową, realizującą rozdziały sprężonego powietrza. Przywołane z nazwy zawory membranowe, z uwagi na ich awaryjność, złą jakość oraz problemy eksploatacyjne są bardzo rzadko stosowane. Dodatkowo, przywołane z nazwy zawory Aquamatic firmy Ekoidea, stawiają tą firmę w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do innych uczestników postępowania. Prosimy o wyjaśnienie.

Z uwagi na to, że zapytania wpłynęły po upływie terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami), Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1a skorzystał z prawa pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Do wiadomości:

1. www.bip.ugwaganiec.pl,
2. Tablica ogłoszeń,
3. A/a.

AB


W O J T
mgr Piotr Marciniak