



MS LAB Sp. z o.o.
ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin
tel. 54 280 01 47, e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
www.ms-lab.pl

Fl. Paradowska
mgr inż. Edyta Witkowska



AB 429

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH nr 143/20

Zleceniodawca: Gmina Waganiec
ul. Dworcowa 11; 87-731 Waganiec

Numer zlecenia: 143/20
Numer próbki: 171/20
Badany obiekt: Woda popłuczna
Cel badania: Ocena jakości wody popłucznej
Próbki pobrat: Pracownik Laboratorium zgodnie z planem pobierania próbek, nr protokołu pobrania 96/20
Miejsce pobierania: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Stary Zbrachlin – zbiornik wody popłucznej
Metoda pobierania: PN-ISO 5667-10:1997- A
Data pobrania / dostarczenia: 12.02.2020/12.02.2020
Stan próbek w chwili przyjęcia: Bez zastrzeżeń
D. rozpoczęcia badań: 12.02.2020
Data zakończenia badań: 12.02.2020

SEKRETARIAT
GMINA WAGANIEC

WPEŁNIŁO: 02.03.2020

Nr k. 18.91/2020

podpis

L.p.	Rodzaj badania	Metoda badań	Jednostka	Wynik	Niepewność ¹⁾
1.	Żelazo	PB-71 wyd.3 29.10.2019	A mg/l	1,64	0,15
2.	Zawiesiny ogólne	PN-EN 872:2007+Ap1:2007	A mg/l	< 5,0	-

Sprawozdanie sporządził: **Laborant Chemiczny**
Edyta Witkowska
mgr inż. Edyta Witkowska

Sprawozdanie autoryzował:

KIEROWNIK PRACOWNI
Iwona Paradowska
mgr Iwona Paradowska

Data wystawienia sprawozdania: 14.02.2020

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Wyniki badań dotyczą wyłącznie pobieranego/ badanego obiektu.
Sprawozdanie zawiera 1 stronę.

Objaśnienia:

- 1) Niepewność pomiaru określona jako niepewność rozszerzona. Współczynnik rozszerzenia $k=2$, poziom ufności 95%. Niepewność rozszerzoną podano dla całości postępowania.
N – metoda nieakredytowana; A – metoda akredytowana

Rozdzielnik sprawozdania z badań środowiskowych:

1. Zleceniodawca - 2 egzemplarze 2. MS LAB Sp. z o.o.

Koniec sprawozdania

MS LAB Sp. z o.o.
87-500 Rypin, ul. Sportowa 22
NIP 892-12-94-590, Regon 910856337
tel. 54 280 0147

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH nr 143/20

Zleceniodawca: Gmina Waganiec
ul. Dworcowa 11; 87-731 Waganiec

Numer zlecenia: 143/20
Numer próbki: 171/20
Badany obiekt: Woda popłuczna
Cel badania: Ocena jakości wody popłucznej
Próbki pobrał: Pracownik Laboratorium zgodnie z planem pobierania próbek, nr protokołu pobrania 96/20
Miejsce pobierania: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Stary Zbrachlin – zbiornik wody popłucznej
Metoda pobierania: PN-ISO 5667-10:1997- A
Data pobrania / dostarczenia: 12.02.2020/12.02.2020
Stan próbek w chwili przyjęcia: Bez zastrzeżeń
Data rozpoczęcia badań: 12.02.2020
Data zakończenia badań: 12.02.2020



L.p.	Rodzaj badania	Metoda badań	Jednostka	Wynik	Niepewność ¹⁾
1.	Żelazo	PB-71 wyd.3 29.10.2019	A mg/l	1,64	0,15
2.	Zawiesiny ogólne	PN-EN 872:2007+Ap1:2007	A mg/l	< 5,0	-

Sprawozdanie sporządził: **Laborant Chemiczny**

mgr inż. Edyta Witkowska

Sprawozdanie autoryzował:

KIEROWNIK PRACOWNI

mgr Iwona Paradowska

Data wystawienia sprawozdania: 14.02.2020

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Wyniki badań dotyczą wyłącznie pobieranego/ badanego obiektu.
Sprawozdanie zawiera 1 stronę.

Objaśnienia:

1) Niepewność pomiaru określona jako niepewność rozszerzona. Współczynnik rozszerzenia $k=2$, poziom ufności 95%. Niepewność rozszerzoną podano dla całości postępowania.

N – metoda nieakredytowana; A – metoda akredytowana

Rozdzielnik sprawozdania z badań środowiskowych:

1. Zleceniodawca - 2 egzemplarze 2. MS LAB Sp. z o.o.

Koniec sprawozdania

MS LAB Sp. z o.o.
87-500 Rypin, ul. Sportowa 22
NIP 892-12-94-590, Regon 910856337
tel. 54 280 0147