

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH nr 1154/20

Zleceniodawca: Gmina Waganiec
ul. Dworcowa 11; 87-731 Waganiec

Numer zlecenia: 1154/20
Numer próbki: 1389/20
Badany obiekt: Woda popłuczna
Cel badania: Ocena jakości wody popłucznej
Próbki pobrat: Pracownik Laboratorium zgodnie z planem pobierania próbek, nr protokołu pobrania 775/20
Miejsce pobierania: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ariany – zbiornik wody popłucznej
Metoda pobierania: PN-ISO 5667-10:1997- A
Data pobrania / dostarczenia: 05.08.2020/05.08.2020
Stan próbek w chwili przyjęcia: Bez zastrzeżeń
Data rozpoczęcia badań: 05.08.2020
Data zakończenia badań: 05.08.2020

SEKRETARIAT
GMINA WAGANIEC

WPEŁNIŁO: 14. 09. 2020

Nr K. 6752/2020

podpis

L.p.	Rodzaj badania	Metoda badań	Jednostka	Wynik	Niepewność ¹⁾
1.	Żelazo*	PB-71 wyd.3 29.10.2019**	A mg/l	1,29	0,12
2.	Zawiesiny ogólne	PN-EN 872:2007+Ap1:2007	A mg/l	< 5,0	-

Sprawozdanie sporządził: J. Cymborska

Sprawozdanie autoryzował: mgr inż. Edyta Witkowska

Data wystawienia sprawozdania: 07.08.2020

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Wyniki badań dotyczą wyłącznie pobieranego/badanego obiektu.
Sprawozdanie zawiera 1 stronę.

Objaśnienia:

- 1) Niepewność pomiaru określona jako niepewność rozszerzona. Współczynnik rozszerzenia $k=2$, poziom ufności 95%. Niepewność rozszerzoną podano dla całości postępowania.
A – metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 429, spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
* - Badanie wykonane metodą inną niż określa przepis prawa
** - Metoda równoważna do referencyjnej; dowody równoważności zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska udostępniamy na życzenie Klienta (Dz.U. 2019.0.1396 z późn. zmianami art. 12 pkt. 2.2)

Rozdzielnik sprawozdania z badań środowiskowych:
1. Zleceniodawca - 2 egzemplarze 2. MS LAB Sp. z o.o.

Koniec sprawozdania

MS LAB Sp. z o.o.
87-500 Rypin, ul. Sportowa 22
NIP 892-12-94-590, Regon 910856337
tel. 54 280 0147