

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH nr 1921/20



Zleceniodawca: Gmina Waganiec
ul. Dworcowa 11; 87-731 Waganiec

Numer zlecenia: 1921/20
Numer próbki: 2315/20
Badany obiekt: Woda popłuczna
Cel badania: Ocena jakości wody popłucznej
Próbki pobrał: Pracownik Laboratorium zgodnie z planem pobierania próbek, nr protokołu pobrania 1273/20
Miejsce pobierania: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ariany – zbiornik wody popłucznej
Metoda pobierania: PN-ISO 5667-10:1997- A
Data pobrania / dostarczenia: 02.12.2020/02.12.2020
Stan próbek w chwili przyjęcia: Bez zastrzeżeń
Data rozpoczęcia badań: 02.12.2020
Data zakończenia badań: 02.12.2020

| L.p. | Rodzaj badania | Metoda badań | Jednostka | Wynik | Niepewność ^{d)} |
|------|------------------|--------------------------|-----------|-------|--------------------------|
| 1. | Żelazo* | PB-71 wyd.3 29.10.2019** | A mg/l | 0,777 | 0,072 |
| 2. | Zawiesiny ogólne | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | A mg/l | < 5,0 | - |

Sprawozdanie sporządził: *K. Gostybiel*

Sprawozdanie autoryzował: *Sylwia Tyburska*
Kierownik Laboratorium
mgr inż. Sylwia Tyburska

Data wystawienia sprawozdania: 04.12.2020

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Wyniki badań dotyczą wyłącznie pobieranego/ badanego obiektu.
Sprawozdanie zawiera 1 stronę.

Objaśnienia:

1) Niepewność pomiaru określona jako niepewność rozszerzona. Współczynnik rozszerzenia $k=2$, poziom ufności 95%. Niepewność rozszerzoną podano dla całości postępowania.

A – metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 429, spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

* - Badanie wykonane metodą inną niż określa przepis prawa

** - Metoda równoważna do referencyjnej; dowody równoważności zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska udostępniamy na życzenie Klienta (Dz. U. 2019.0.1396 z późn. zmianami art. 12 pkt. 2.2)

Rozdzielnik sprawozdania z badań środowiskowych:

1. Zleceniodawca - 2 egzemplarze 2. MS LAB Sp. z o.o.

Koniec sprawozdania

MS LAB Sp. z o.o.
87-500 Rypin, ul. Sportowa 22
NIP 892-12-94-590, Regon 910856337
tel. 54 280 0147