MS LAB Sp. z o.o.
ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin
tel. 54 280 01 47, e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
www.ms-lab.pl

AB 429

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH nr 1838/20

SEKRETARIAT GMINA WAGANIEC
WPŁYNĘŁO: 30. 11. 2020
Nr K. 8655/2020
podpis

Zleceniodawca	Gmina Waganiec ul. Dworcowa 11; 87-731 Waganiec
Numer zlecenia	1838/20
Numer próbki	2223/20
Badany obiekt	Ściek opadowy i roztopowy
Cel badania	Ocena jakości ścieków opadowych
Próbki pobrał	Pracownik Laboratorium zgodnie z planem pobierania próbek, nr protokołu pobrania 1230/20
Miejsce pobierania	*Gmina Waganiec – ściek opadowy z odwodnienia obiektu „Przepompownia ścieków w Wagańcu" (dz.276/61)*
Metoda pobierania	PN-ISO 5667-10:1997- **A**
Data pobrania/dostarczenia	16.11.2020/16.11.2020
Stan próbek w chwili przyjęcia	Bez zastrzeżeń
Data rozpoczęcia badań	16.11.2020
Data zakończenia badań	23.11.2020

L.p.	Rodzaj badania	Metoda badań		Jednostka	Wynik	Niepewność[1)]
1.	Zawiesiny ogólne	PN-EN 872:2007+Ap1:2007	A	mg/l	< 5,0	-
2.	Indeks oleju mineralnego	PN-EN ISO 9377-2:2003	A	mg/l	3,12	0,70

Sprawozdanie sporządził: K. Gołębiewska

Sprawozdanie autoryzował: Kierownik Laboratorium
mgr inż. Sylwia Tyburska

Data wystawienia sprawozdania: 23.11.2020

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości .
Sprawozdanie zawiera 2 strony.

Objaśnienia:
1) Niepewność pomiaru określona jako niepewność rozszerzona. Współczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufności 95%. Niepewność rozszerzoną podano dla całości postępowania.
A – metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 429, spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;

Rozdzielnik sprawozdania z badań środowiskowych:
1.Zleceniodawca - 2 egzemplarze 2.MS LAB Sp. z o.o.

Koniec sprawozdania

MS LAB Sp. z o.o.
87-500 Rypin, ul. Sportowa 22
NIP 892-12-94-590, Regon 910856337
tel. 54 280 0147