

SEKRETARIAT
GMINA WAGANIEC

WPLYNEŁO: 10.03.2022

Nr
podpis

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH nr 176/22

Zleceniodawca

Gmina Waganiec

ul. Dworcowa 11; 87-731 Waganiec

Numer zlecenia

176/22

Numer próbki

228/22

Badany obiekt

Woda popłuczna - próbka złożona z trzech próbek pobranych w odstępach 15 minut

Cel badania

Ocena jakości wody popłucznej celem potwierdzenia zgodności w obszarach regulowanych prawnie¹⁾

Próbki pobrał

Pracownik Laboratorium zgodnie z planem pobierania próbek, nr protokołu pobrania 137/22

Miejsce pobierania

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Stary Zbrachlin – wylot do rowu melioracyjnego

Metoda pobierania

PN-ISO 5667-10:1997^{W1}- A

Data pobrania / dostarczenia

07.02.2022/07.02.2022

Stan próbek w chwili przyjęcia

Bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia badań

07.02.2022

Data zakończenia badań

07.02.2022

MS LAB Sp. z o.o.
87-500 Rypin, ul. Sportowa 22
NIP 892-12-94-590, Regon 910856337
tel. 54 280 0147

L.p.	Rodzaj badania	Metoda badań	Jednostka	Wynik	Niepewność ²⁾	Najwyższa dopuszczalna wartość ³⁾
1.	Żelazo*	PB-71 wyd.3 29.10.2019**	A mg/l	0,303	0,032	10
2.	Zawiesiny ogólne	PN-EN 872:2007+Apl:2007	A mg/l	5,8	0,4	35

Sprawozdanie sporządził:

Sprawozdanie autoryzował:

LABORANT CHEMICZNY

mgr Magdalena Mańkowska-Talar

Data wystawienia sprawozdania: 11.02.2022

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Wyniki badań dotyczą wyłącznie pobieranego/badanego obiektu.

Sprawozdanie zawiera 1 stronę.

Objaśnienia:

- 1) Pozwolenie wodnoprawne GN.G.6341.18.1.2015 wydane przez Starostę Aleksandrowskiego dnia 08.12.2015 r.
- 2) Niepewność pomiaru określona jako niepewność rozszerzona. Współczynnik rozszerzenia $k=2$, poziom ufności 95%. Niepewność rozszerzoną podano dla całości postępowania.
- 3) Najwyższa dopuszczalna wartość – zgodnie z Pozwoleniem wodnoprawnym GN.G.6341.18.1.2015 wydanym przez Starostę Aleksandrowskiego dnia 08.12.2015 r.

A – metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 429, spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

N* – metoda nieakredytowana spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

W1 – norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny z zastąpieniem

* – Badanie wykonane metodą inną niż określa przepis prawa

** – Metoda równoważna do referencyjnej; dowody równoważności zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska udostępniamy na życzenie Klienta (Dz.U. 2019.0.1396 z późn. zmianami art. 12 pkt. 2.2)

***- dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y”, gdzie y = wartość mierzana odpowiadająca dolnej/górnej wartości zakresu pomiarowego metody akredytowanej wraz z niepewnością rozszerzoną dla tej wartości,

Rozdzielnik sprawozdania z badań środowiskowych:

1. Zleceniodawca - 2 egzemplarze 2. MS LAB Sp. z o.o.

Koniec sprawozdania