

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH nr 591/22

SEKRETARIAT
GMINA WAGANIEC

Zleceniodawca Gmina Waganiec
ul. Dworcowa 11; 87-731 Waganiec

Numer zlecenia 591/22
Numer próbki 762/22
Badany obiekt Woda popłuczna - próbka złożona z trzech próbek pobranych w odstępach 15 minut
Cel badania Ocena jakości wody popłucznej celem potwierdzenia zgodności w obszarach regulowanych prawnie¹⁾

Próbki pobrał Pracownik Laboratorium zgodnie z planem pobierania próbek, nr protokołu pobrania 401/22
Miejsce pobierania Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ariany – studzienka rewizyjna za odstojnikiem
Metoda pobierania PN-ISO 5667-10:2021-11- A
Data pobrania / dostarczenia 07.04.2022/07.04.2022
Stan próbek w chwili przyjęcia Bez zastrzeżeń
Data rozpoczęcia badań 07.04.2022
Data zakończenia badań 07.04.2022

WPLYNEŁO: 28.04.2022

Nr 591/22
podpis: [signature]

MS LAB Sp. z o.o.
87-500 Rypin, ul. Sportowa 22
NIP 892-12-94-550, Regon 910886337
tel. 54 280 0147

L.p.	Rodzaj badania	Metoda badań	Jednostka	Wynik	Niepewność ²⁾	Najwyższa dopuszczalna wartość ³⁾
1.	Żelazo*	PB-71 wyd.3 29.10.2019**	A mg/l	0,783	0,083	10
2.	Zawiesiny ogólne	PN-EN 872:2007+Ap1:2007	A mg/l	< 5,0	±0,5***	35

Sprawozdanie sporządził: [signature]

Sprawozdanie autoryzował:

KIEROWNIK PRACOWNI
mgr Iwona Paradowska

Data wystawienia sprawozdania: 11.04.2022

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Wyniki badań dotyczą wyłącznie pobieranego/ badanego obiektu.
Sprawozdanie zawiera 1 stronę.

Objaśnienia:

- 1) Pozwolenie wodnoprawne GN.Gś.6341.12.4.2017 wydane przez Starostę Aleksandrowskiego dnia 28.04.2017 r.
- 2) Niepewność pomiaru określona jako niepewność rozszerzona. Współczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufności 95%. Niepewność rozszerzoną podano dla całości postępowania.
- 3) Najwyższa dopuszczalna wartość – zgodnie z Pozwoleniem wodnoprawnym GN.Gś.6341.12.4.2017 wydanym przez Starostę Aleksandrowskiego dnia 28.04.2017 r.

A – metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 429, spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
N* – metoda nieakredytowana spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

* – Badanie wykonane metodą inną niż określa przepis prawa

** – Metoda równoważna do referencyjnej; dowody równoważności zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska udostępniamy na życzenie Klienta (Dz.U. 2019.0.1396 z późn. zmianami art. 12 pkt. 2.2)

*** – dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y”, gdzie y = wartość menzurandu odpowiadająca dolnej/górnej wartości zakresu pomiarowego metody akredytowanej wraz z niepewnością rozszerzoną dla tej wartości.

Rozdzielnik sprawozdania z badań środowiskowych:

1. Zleceniodawca - 2 egzemplarze 2. MS LAB Sp. z o.o.

Koniec sprawozdania