



MS LAB Sp. z o.o.
ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin
tel. 54 280 0147, e-mail: skrodowisko@ms-lab.pl
www.ms-lab.pl

2025 -04- 09



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 809/25/S

Zleceniodawca: Gmina Waganiec
ul. Dworcowa 11; 87-731 Waganiec

Badany obiekt: Woda popłuczna - próbka złożona z trzech próbek pobranych w odstępach 15 minut

Próbki pobrał: Pracownik Laboratorium zgodnie z planem pobierania próbek, nr protokołu pobrania 540/25

Miejsce pobierania: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Stary Zbrachlin – wylot do rowu melioracyjnego

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-10:2021-11- A

Stan próbek w chwili przyjęcia: Bez zastrzeżeń

Data pobrania: 04.04.2025

Data dostarczenia: 04.04.2025

Data rozpoczęcia badań: 04.04.2025

Data zakończenia badań: 04.04.2025

Nr próbki: 1030/25

L.p.	Rodzaj badania	Metoda badań	Jednostka	WYNIK/ REZULTAT ²⁾	Niepewność ¹⁾	Wartość parametryczna ³⁾
1.	Żelazo	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06	A	mg/l	0,386	10
2.	Zawiesiny ogólne ⁴⁾	PN-EN 872:2007+Ap1:2007	A	mg/l	9,9	35

Przeglądu dokonał i sprawozdanie autoryzował: Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Kierownik Pracowni: mgr Iwona Paradowska

Data wystawienia sprawozdania: 08.04.2025

Objaśnienia:

Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanych próbek.

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

A – metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 429;

N – metoda nieakredytowana

W – norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia

1) Niepewność pomiaru określona jako niepewność rozszerzona. Współczynnik rozszerzenia $k=2$, poziom ufności 95%. Jeżeli próbkę dostarczył zlecniodawca, niepewność wyniku pomiaru nie uwzględnia składowej związanej z etapem pobierania próbek. Jeśli próbki zostały pobrane przez Laboratorium, niepewność wyniku pomiaru uwzględnia składową związaną z etapem pobierania próbek.

2) Informacja o uzyskanym rezultacie badania, gdy rezultat badania znajduje się poniżej dolnej lub powyżej górnej granicy zakresu pomiarowego metody. Niepewność podano, odpowiednio dla konkretnej wartości, stanowiącej dolny lub górny akredytowany zakres danej metody.

3) Wartość parametryczna – zgodnie z Pozwoleniem wodnoprawnym GN.G.6341.18.1.2015 wydanym przez Starostę Aleksandrowskiego dnia 08.12.2015 r.

4) Zastosowano sącze SARTORIUS FT-3-1103-047

Koniec sprawozdania